

ZERTIFIKAT

Der Firma

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid

wird für das Produkt

Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen

vom Typ

VIH R 120/5, 150/5, 200/5
VIH R 120/5.1, 150/5.1, 200/5.1
VIH Q 120/2, 150/2, 200/2
VIH CQ 120/2, 150/2; VIH K 150/1

die Konformität mit

DIN 4753-1:1988-03
DIN 4753-3:1993-07
DIN 4753-6:1986-02

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer : 0233/03-13MC

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2008-01-31.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin



2003-01-29


ppa. Dr.-Ing. Michael Garmer
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 0233/03-13MC vom 2003-01-29

Typbeschreibung

Speicher-Wasserewärmer

Technische Angaben

Bauart:		geschlossen
Beheizung:		mittelbar
Heizmitteltemperatur:		bis 110 °C
Korrosionsschutz:	Art:	Emaillierung nach DIN 4753-1/-6
	Ausführung:	korrosionsbeständig
Betriebsüberdruck:		10 bar
Behälterinhalt (l):		120, 150, 200

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

TÜV Anlagentechnik GmbH des
TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg - Anlagensicherheit
Am Grauen Stein

51105 Köln

TÜV Süddeutschland
Bau und Betrieb GmbH
Kompetenzzentrum Analytik
Westendstraße 199

80686 München

Prüfbericht

611/940000 562/99 vom 1999-11-08 und 1999-11-30
TEUL-L-MUC/li A.-Nr VAI99/3 vom 1999-09-08
BB-USL-MUC vom 2002-12-18
611/940001 484/02 vom 2002-12-17, Bestätigung vom 2003-01-23

K